

Nachweis

Eignung von Betätigungsgriffen, insbesondere für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehbeschläge gemäß EN 13126-3 : 2023

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 24-002157-PR03

(GAS-G05-03-de-02)



Auftraggeber Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Bauprodukt	Drehbarer Fenstergriff mit Rastung	
Bezeichnungen	PWH 4102 PWH 4103 PWH 4104	
Leistungsrelevante Produktdetails	Material: Befestigungsabstände: Art der Befestigung: Anzahl der Befestigungsmittel: Befestigungsmittel: Griffgehäuse (B x L x H):	Edelstahl 43 mm geschraubt 2 Stück M5 x 45 mm 33,3 mm x 67,4 mm x 14 mm
Besonderheit	-/-	

Grundlagen

EN 13126-3 : 2023

Beschläge für Fenster und Fens-
tertüren - Anforderungen und
Prüfverfahren – Teil 3: Betäti-
gungsgriffe, insbesondere für
Drehkipp-, Kippdreh- und Dreh-
beschläge

Prüfbericht Nr.
20-002928-PR01 (PB+KB-G05-
03-de-01) vom 16.11.2020

Ersetzt Dokument
24-002157-PR03 (GAS-G05-03-
de-01) vom 29.04.2024

Konstruktionsunterlagen in
Anlage 1.

Das Bauprodukt ist gemäß EN 13126-3 : 2023 wie folgt
zu klassifizieren

Merkmal	Dau- erfunk- tion	Masse	Korrosi- ons- betändig- keit	Prüfgröße	Schutz- wirkung gegen Einbruch- versuche	schlü- sselbezo- gene Sicherheit	Typ des betätigung- sgriffes	Ge- brauch- skategorie
	H3/180	0	5	0	0	0	C1	1

Gültigkeit

Die Gutachtliche Stellungnahme
verliert ihre Gültigkeit mit der Gül-
tigkeit einer der o. g. Grundlagen
(Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise
zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurzfass-
ung verwendet werden.

ift Rosenheim

14.05.2024

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Bauteilprüfung

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme
umfasst insgesamt 12 Seiten.

Deckblatt

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1 (9 Seiten)