

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 – CPD – 0120.02

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Einsteckschlösser der Serie 911

Einsteck-Schlösser für 1flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in den Verkehr gebracht durch

Häfele GmbH & Co. KG
Adolf-Häfele-Str. 1
D-72202 Nagold

und erzeugt im Herstellwerk

DO 5.5

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle – 0432 MPA NRW– eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 12209 :2004-03 + EN 12209 :2003/AC :2005

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.02.2010 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, 19.02.2010



Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

Schlösser Serie 911

Nr.	Artikel Nr.	Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation
1	911.17.xxx	A	I	55, 60, 65, 80 mm	72mm PZ	20, 24mm	3 S 5 1 0 C 3 B B 2 0

Typ A: für 1flügelige Türen

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.
Trafo-Wechselfunktion E

Hinweis: Die Schlossvarianten mit 8mm Schlossnuss dürfen in Deutschland nicht in Feuerschutzabschlüssen verwendet werden.

