

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Bau-Schiebetürbeschlag Slido D-Line12 mit/ohne
Einzugsdämpfer, 50F für Glastüren mit Türgewicht bis
50 kg, 50E für Holztüren mit Türgewicht bis 50 kg

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111308059

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60184689 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE24UVUE 002

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

01.01.2030

Geprüft nach Tested acc. to
2 PfG Q2274/05.13

Datum Date 13.10.2025

Zertifizierungsstelle Certification Body



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

0049-90-1389

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

-P.S.-DE24UVUE 002

Längstens gültig bis

01.01.2030

Latest expiration date

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product

(Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Beschlag

Bau-Schiebetürbeschlag Slido D-Line12 mit/ohne
Einzugsdämpfer, 50F für Glastüren mit Türgewicht bis
50 kg, 50E für Holztüren mit Türgewicht bis 50 kg

Festigkeit,	DIN EN 15706, Prüfstufe 3 und
Funktionalität:	DIN EN 1527, Klasse 6, erfüllt
Dauerhaltbarkeit:	100.000 Zyklen
Prüflast:	50 kg
Geprüftes Türmaß:	Länge 2000 mm x Breite 1000 mm
Systemeigenschaften	Glasdicke ESG 8 mm, 10 mm /
für Türwerkstoff Glas /	VSG8-8,7 mm, 10-10,7 mm
für Türwerkstoff Holz	Flügeldicke 28 - 50 mm
Komponenten:	Laufwagen, Dämpfer, Mitnehmer, Stopper
Klassifizierung:	1 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 1 / 3 / 6
Qualitätssicherung:	Fremd- und Eigenüberwachung

Schiebetürbeschlag für ein bis zwei Türen mit max. Belast-
barkeit 50 kg und Türflügelbreite $\geq$ 500 mm; Einstellmög-
keit Höhenverstellung: -3/+4 mm



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>