

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00184-09.01

Version 03

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Türschließer DCL 82

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf für 1- und 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Häfele SE & Co. KG

Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold, Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 2.31

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 21.02.2018 ausgestellt und bleibt bis zum 21.02.2028 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 21.02.2023



Im Auftrag

Dip.-Ing. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00184-09.01 vom
23.08.2022, Version 02.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	„DCL 82“
Beschreibung :	Oben-Türschließer mit hydraulischer Dämpfung, Endschlagregulierung, einstellbarer Schließkraft und Scherengestänge.
Gestänge :	Scherengestänge
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben (Normalmontage)
Größe :	2-5
Klassifikation :	4 8 2-5 1 1 4
Herstellwerk :	DO 2.31
Bemerkungen :	Mit und ohne Montageplatte
Typenbezeichnung :	„DCL 82“
Beschreibung :	Oben-Türschließer mit hydraulischer Dämpfung, Endschlagregulierung, einstellbarer Schließkraft und Scherengestänge.
Gestänge :	Scherengestänge
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	2-5
Klassifikation :	4 8 2-5 1 1 4
Herstellwerk :	DO 2.31
Bemerkungen :	Mit und ohne Montageplatte

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 Allgemeines 5.2.3 Schließmoment 5.2.4 Öffnungsmoment 5.2.5 Wirkungsgrad 5.2.6 Schließzeit 5.2.7 Öffnungswinkel Türblattmontage Öffnungsseite Kopfmontage Schließseite 5.2.8 Überlastverhalten 5.2.9 Temperaturabhängigkeit 5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 5.2.11 Beschädigung 5.2.12 Endschlagregulierung 5.2.13 Öffnungsdämpfung 5.2.14 Schließzeitverzögerung 5.2.15 einstellbare Schließkraft 5.2.16 Spiel in der Nulllage 5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	Bestanden Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden (Größe 2-5) Bestanden Klasse 4: Bestanden Klasse 4: Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Nicht zutreffend Nicht zutreffend Bestanden Nicht zutreffend Klasse 1: Bestanden
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 Dauerfunktion 5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 8 (500 000 Zyklen): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden Klasse 4 (240h): Bestanden
<i>Gefährliche Substanzen</i>	Anhang ZA.3	Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.